



Elbląg, dn. 03-08-2023 r.

L.dz ZP/2311/39/1426/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP/2311/39/1372/2023na : **Dostawa systemu klimatyzacji do budynku przy ulicy Zacisze 12 w Elblągu**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA DO OPZ

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.08.2023 r. o wyjaśnienie treści OPZ, Zamawiający, na podstawie Rozdziału 8 ust. 3) Rozeznania cenowego, wyjaśnia i zmienia treść:

Pytanie : Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie modelu o około 10% niższej wydajności chłodzenia. Model klimatyzatora spełniający parametry wymagane w OPZ jest niedostępny, zarówno w dystrybucji jak i u producenta. Dostępny jest model o wydajności znamionowej 4,1kW oraz wydajności chłodniczej 4100W/14000BTU/powierzchnia do 46m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w parametry klimatyzatora.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w:

OPZ Załącznik Nr 2 w Rozdziale III. (tabela parametrów)

W załączeniu:

Załącznik Nr 2 OPZ-Zmiana z dnia 03.08.2023r.

Z up. REKTORA
PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA

J. Buriak
dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni

.....
podpis i pieczęć

