

ZAŁĄCZNIK NR 1

ENERGETYK		KARTA OGŁĘDZIN STACJI transformatorowej SN - wewnętrznej		Nr.eksploatacyjny	
Skala ocen	Termin napraw	Rodzaj właściwe podkreślić	1/ wkomponowana wolnostojąca	 Nazwa stacji	
4-stan	nie wymaga naprawy		2/ wieżowa miejska		
3-stan	wym. naprawy w czasie przeglądu lub remontu		3/murowana		
2-stan zły	wym. naprawy w 6 miesięcy		4/ blaszana		
1-stan b. zły	wym. natychmiast. napr.				
Zabieg		Ogłędziny		Naprawy	
Data					
Nazwisko wykonującego					
Przedmiot kontroli		Ocena	Uwagi	Wykonane prace	Wykonane prace
BUDYNEK	1 Fundament				
	2 Budynek(konstrukcje)				
	3 Tynki wew./zew.				
	4 Wentylacja				
	5 Drzwi				
	6 Zamki				
	7 Okna				
	8 Dach				
	9 Bariery, siatki, osłony				
	11 Oświetlenie				
	12 Czystość				
	13 Wilgoć				
	14 Tabliczki ostrzeg. i inf.				
	15 Instalacja				
	16 Otoczenie				
	TRANSFORMATOR	17 Poziom i barwa oleju			
18 Wyciek oleju					
19 Izolatory					
20 Zaciski					
21 Dźwięk					
22 Uziemienie					
URZĄDZENIA SN	23 Konstrukcja				
	24 Rozłączniki				
	25 Odłączniki				
	26 Napędy łączników				
	27 Ograniczniki przep.				
	28 Płyty przepustowe				
	29 Izolatory przepust. wsporcze				
	30 Podstawy bezp. i wkł. bez.				
	31 Ciągi szyn i poł. kablow,				
	32 Kable zasil. i głowice				
	33 Uziemienie				
	34 Opis pól				

Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowych SN/nN

Przedmiot kontroli		Ocena	Uwagi	Wykonane prace	Wykonane prace
URZĄDZENIA nN	35	Konstrukcja			
	36	Łączniki			
	37	Ograniczniki przep.			
	38	Izolatory			
	39	Podstawy bezp.			
	40	Wkładki bezp.			
	41	Szyny, przewody (w tym pion główny) złącza, zaciski			
	42	Kable, głowice			
	43	Uziemienie			
	44	Przyrządy pomiarowe			
	45	Kondensatory			
	46	Opis pól			
Uwagi dodatkowe:					

Obchodowy

Kierownik