

Elbląg, dn. 11-10-2023 r.

L.dz. ZP/TP/2312/06/1803

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr **ZP/TP/2312/06/1237/2023** na: **Wykonanie dwóch systemów fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 9-10-2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), wyjaśnia:


Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści w mikroinstalacjach wykorzystanie przewodu zasilającego AC o przekroju innym niż proponowany niż ujęty w załączniku nr. – Załącznik_Nr 1.1.1_Projekt architektoniczno – budowlany_Urząd - Załącznik_Nr 1.1.1_Projekt techniczny_Uczelnia jednak odpowiednim przekroju przeliczonym do mocy i odległości wpięcia. Wyliczonym przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami i zachowaniem spadku mocy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania w systemach fotowoltaicznych przewodu zasilającego AC o innym przekroju niż wskazany w Projektach architektoniczno – budowlanych, Projektach technicznych stanowiących Załącznik Nr 1.1, Nr 1.2 SWZ.

REKTOR


.....
w im. Jacek Jaworski, prof. uczelni
podpis i pieczęć