

Elbląg, dn. 12-10-2023 r.

L.dz. ZP/TP/2312/06/1827/2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia nr **ZP/TP/2312/06/1237/2023** na: **Wykonanie dwóch systemów fotowoltaicznych na dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 9-10-2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605), wyjaśnia:

Pytanie Wykonawcy:

W załączniku Nr_1.1.1_Projekt architektoniczno - budowlany_Urząd.pdf i załączniku Nr_1.2.1_Projekt architektoniczno - budowlany_Urząd.pdf zamawiający określa, że do projektowanych instalacji fotowoltaicznych mają zostać użyte falowniki o mocy znamionowej 30,0 kW. Zgodnie z tym, na jeden falownik przypadać będzie około 25 kW mocy źródła paneli fotowoltaicznych co może powodować gorszą produkcję z uwagi na znaczne przewymiarowanie falownika. Zwracamy uwagę również, że użycie dwóch falowników po 30 kW spowoduje wzrost cen ofert niż by to miało miejsce przy opcji montażu jednego falownika o mocy znamionowej 50 kW. W związku z powyższym nasze pytania brzmią. 1. Czy zamawiający dopuszcza montaż jednego falownika o mocy 50 kW zamiast dwóch falowników o mocy zbiorczej 60 kW? 2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi "nie" to czy zamawiający dopuszcza montaż falownika 25 kW zamiast falownika 30 kW. 3. Czy zamawiający dopuszcza pominięcie wymogu dotyczącego typu panelu - full black?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednego falownika. Trudności z jednym falownikiem, co jest częste na równego typu obiektach powoduje w 100% niedziałanie systemu fotowoltaicznego. Zamawiający oczekuje dwóch falowników.
2. Zamawiający wzmaga dwóch falowników o mocy min. 30kW.
3. Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania full black ze względu na estetykę i wymogi konserwatorskie. Zamawiający oczekuje paneli full black wraz z dostosowaną do tego kolorystycznie konstrukcją.



podpis i pieczęć